

Tisztelt Ügyfeleink!

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a berendezésekből *lefejtett, hulladékká vált gázokkal kapcsolatos teendőkről*, valamint azokkal a berendezésekkel kapcsolatban, melyeket *üzemen kívül* helyeztek.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésre alapján a visszanyerés és a visszanyert F-ÜHG (fluortartalmú üvegházhatású gáz) kezelése, valamint ártalmatlanításra történő elszállítása során *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, amennyiben a visszanyert anyag hulladéknak minősül, úgy a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak szerint kell eljárni.

1. Berendezésből lefejtett gázokkal kapcsolatos teendők

Amennyiben egy berendezés meghibásodik, és abból a klímagázt le kell fejtenie a képesített személynek, azonban a gáz olyan mértékben szennyezett, hogy visszatöltése nem gazdaságos, vagy tilos a hűtőközeg visszatöltése a hűtőköri beavatkozást követően (pl.: ózonréteg lebontó anyagoknál - ORLA), úgy többféle eljárás lehetséges:

- a) A tulajdonos által hulladéknak minősített, lefejtett hűtőközeget a képesített vállalkozás elszállíthatja hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak, aki gondoskodik annak további sorsáról (például: megsemmisítés).
- b) A hulladék-klímagáz kezelésével a képesített vállalkozás is és az üzemeltető / tulajdonos vállalkozás is megbízhat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt, aki az elszállítástól kezdve kezeli a hulladékot.
- c) A képesített vállalkozás a lefejtett gázt a berendezést üzemeltető vállalkozásnál hagyja, melyet a gáz tulajdonosa mindaddig tárolhat, míg nem válik hulladékká, tehát amíg a tulajdonos a tárolt anyagot nem minősíti hulladékká. Amennyiben a gáztulajdonos hulladéknak tekinti a klímagázt, abban az esetben hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt kell megbíznia annak kezelésével.

Az a) esetben a képesített vállalkozás rögzíti a lefejtett gáz mennyiségét a Klímagáz Adatbázis „F-ÜHG raktár” megnevezésű menüpontjában. Fontos megjegyezni, hogy a berendezések javítására szakosodott képesített vállalkozásnak nem kell rendelkeznie hulladékgazdálkodási engedéllyel. Azonban ha a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik rá mint hulladéktermelőre, akkor az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie szükséges. Az adatszolgáltatásról bővebb információ a <http://web.okir.hu/hu/ehir> URL címen érhető el.

Amennyiben a hulladéktermelő alkalomszerűen szállít hulladékot a hulladékkezelőig, úgy hulladékszállítási engedélyre nincs szüksége, csak az ún. szállítási lapot kell kitöltenie, melyen feltünteti a releváns adatokat, úgymint a hulladék szállítási időpontját, a hulladék keletkezésének helyét (településnév, településkód), a hulladék típusának megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát.

2. Üzemen kívül helyezett berendezéssel kapcsolatos teendők

Abban az esetben, ha egy berendezés további üzemeltetése nem gazdaságos, vagy az ózonréteget lebontó anyagoknál (ORLA) a hűtőközeg fluorozott üvegházhatású gázzal történő helyettesítése nem megoldható, és ezért a berendezést üzemen kívül kell helyezni, úgy az üzemen kívül helyezést végző szakembernek jegyzőkönyvben kell nyilatkoznia arról, hogy a berendezés veszélyes hulladéknak minősül-e. Veszélyes hulladéknak minősül a berendezés abban az esetben, ha tartalmaz olaj- vagy egyéb szennyezőanyag-maradványt. Ellenkező esetben fémhulladékként értékesíthető olyan vállalkozás felé, mely hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.